

ボイラー点検チェックリスト

検査証番号		事業者	安全責任者	機器責任者	点検者	点検年月日
機種						年 月 日
設置場所						

項目		点検事項	異常の有無
本体	本体	損傷、変形、傾き	有 無
	マンホール、掃除穴等	損傷、漏れ	有 無
	ケーシング	損傷、取付け金具の緩み	有 無
燃焼装置	油タンク、配管、移送ポンプ	損傷、漏れ、油面計の状態	有 無
	給油装置、燃料遮断弁	損傷、漏れ	有 無
	バーナノズル(チップ)	損傷、漏れ	有 無
	煙道、煙突	破損、割れ、曲がり、保持の状態、耐火材の脱落	有 無
自動制御装置	点火装置・インタロック	破損、割れ、取付状態	有 無
	火炎検出器	破損、取付状態	有 無
	圧力調節器、温度調節器	損傷、取付状態	有 無
給水装置	給水タンク	漏れ、据付状態、配管の異状	有 無
	給水ポンプ	漏れ、据付状態	有 無
	水位調節器	漏れ、元弁の開閉状態	有 無
附属品	安全弁、逃がし弁	損傷、漏れ、取付状態、排気管の状態	有 無
	逃がし管	損傷、漏れ、曲がり、取付状態	有 無
	圧力計、水高計、温度計	損傷、表示、取付状態	有 無
配管	配管	損傷、漏れ、曲がり、取付状態	有 無
	継手部	損傷、漏れ、緩み	有 無
	伸縮継手及び支持金具	変形、緩み、損傷	有 無
弁		漏れ、腐食	有 無
架台等	本体	損傷、変形、緩み	有 無
	サポート	損傷、変形、緩み	有 無
基礎	アンカーボルト	損傷、変形、緩み	有 無
	スライド部	損傷、変形、緩み	有 無
	基礎	損傷、変形、傾き、き裂、外れ	有 無
特及び 記 事 措 置			

ボイラー及び第一種圧力容器については、過去の大きな地震において様々な不具合が発生しております。過去の地震において不具合が多かった部分について、地震後における運転再開前に行う点検チェックリストを作成しましたので活用ください。